

附表一 淡江大學環境監督與量測項目一覽表
(監測項目為填報月份之上季執行工作內容)

一級單位：圖書館

105年1月

監督、量測項目及內容	監測時間	執行狀況說明	執行單位及業務承辦人
制定圖書館照明管理規範。	104年11月 ~ 105年01月	訂立「圖書館照明管理需知」，包含： 1. 圖書館照明管理規範依校內規範執行； 2. 總館各樓層基本照明一覽表； 3. 總館各樓層基本用電情形	館長室 黃彩媚
104學年度採編組照明改善。	104年11月 ~ 105年01月	2015年11月4日ISO50001會議，決定後續由節能組進行此方案。	採編組 林曉惠
圖書館2樓及8樓之日光燈具使用一般燈具，將更換成節能燈具。	104年11月 ~ 105年01月	2015年11月4日ISO50001會議，決定後續由節能組進行此方案。	典藏閱覽組 何雯婷
調整空調出回風口位置	104年11月 ~ 105年01月	105年1月11日請節能組協助查看全區出回風口位置，節能組建議：待空間改造工程大致抵定後，在全面查看與調整比較適合且符合各位置的需求。	參考服務組 劉靜頻
提升能資源使用效率	104年11月 ~ 105年01月	(1) 11月~1月計開館82天，蒐集除溼機的水：82(天) x 2(次) x 8(台) x 14.0L = 18,368L，放置5樓洗手間，提供馬桶沖水； (2) 節省18,368L(公升)水，提升能資源使用效率，節水就是環保。	非書資料組 黃秀錦
改善圖書館5樓機房之天花板空調輸風軟管與出風口連接處漏風情形	104年11月 ~ 105年01月	已於2015年10月25日完成。	數位資訊組 郭萱之

承辦人：黃彩媚 105.3.9 監督單位主管：宋雪芳 105.3.9

管理代表：主任羅孝賢 105.03.10